

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

vyhlášení výběrového řízení dle, Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova
v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027

ODPOVĚĎ NA DOTAZ

č. 1

VZ s názvem: Rekonstrukce budovy výrobní a prodejny

Informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány elektronickou poštou všem známým uchazečům, a také je zveřejněna na profilu zadavatele.

Informace jsou poskytovány na základě elektronického dotazu (e-mailem) uchazeče o VZ, dotaz byl doručen dne 06.02.2025 na e-mail trainer@trainer.cz, který je uveden ve zveřejněné Výzvě/zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. Formulace dotazu uchazeče o VZ je doslovně převzata.

Otázka č. 1:

Dobrý den,

1. Prosíme o bližší vyspecifikování v napojení nižší střechy na hlavní.
2. V slepém rozpočtu máte uvedeno vazníky ze sušeného řeziva. Může být použito řezivo dle normy pro stavební konstrukce smrkové třída C24 impregnované?

Odpověď č. 1:

1. vzhledem k malé ploše zde nepředpokládáme sbíjené vazníky jako na hlavní střeše, ale spíše krovovou konstrukci;
2. ano, může;

V Ostravě, dne 10.02.2025